



2008000372Z (2008)国认监认字(022)号



检测
CNAS L0472


No. Zb200920680

检 验 报 告

受检单位名称 世茂房地产控股有限公司

产品型号名称 牛皮革

检 验 类 别 委托检验



国家消防装备质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告中带“*”部分不在CNAS认可范围内，检验报告仅对受检样品负责。

单位名称: 国家消防装备质量监督检验中心
地 址: 中国上海市莘庄西环路391号
电 话: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真: 86-21-54959907
邮政编码: 201100
网 址: <http://www.xfjyzx.com>
电子邮件: fireshnc@sh163.net

Name: Ching National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R.China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201100
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No Zb200920680

共01页 第01页

产品名称	牛皮革		型号规格	ELMO-ELMOSOFT	
受检单位	世茂房地产控股有限公司		商 标	/	
生产单位	上海季李防火阻燃技术有限公司		检验类别	委托检验	
抽样地点	/		抽样基数	/	
抽样单位	/		抽样日期	/	
委托单位	上海季李防火阻燃技术有限公司		受理日期	2009年04月30日	
样品数量	10块		生产日期	2009年03月31日	
检验依据	参照GB/T 5455-1997《纺织品 燃烧性能试验 垂直法》 GB 50222-95《建筑内部装修设计防火规范》				
检验项目	垂直法				
检 验 情 况	检 验 项 目	B ₁ 级	B ₂ 级	检 验 结 果	
				经向	纬向
	续燃时间 (s)	≤5	≤15	0	0
	阴燃时间 (s)	≤5	≤10	0	0
	损毁长度 (mm)	≤150	≤200	5	5
	<p style="text-align: center;">按照GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》附录A装修材料燃烧性能等级划分中A.2.5的规定, 检验结果符合B₁级要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2009年5月11日</p> </div>				
备 注	<p>1. 该产品检验周期为2年。</p> <p>2. 检验数据仅对来样负责!</p>				

批准:



审核:



编制:

